

# SOLARIXPEDIA

## CPR: klasifikace plamenně hořících částic



d = droplets

### PLAMENNĚ HOŘÍCÍ ČÁSTICE

- Důležitý **doplňkový parametr** klasifikace kabelů
- Pouze u **Dca**, **Cca** a **B2ca** tříd reakce na oheň
- U Fca a Eca odkapávání hořících částic **není specifikováno**
- Klasifikace dle EN 13501-6 - **parametr "d"** (tj. droplets/kapky)

### KLASIFIKACE DLE EN 13501-6



d0

- Po celou dobu testu (tj. 1200 s) neodkapávají **žádné** plamenně hořící částice



d1

- Během testu odkapávají plamenně hořící částice, **zhasnou do 10 s**



d2

- Neodpovídá d0 ani d1

### PŘÍKLAD

**B2ca-s1,d1,a1**